



Prüfpflichtige Einrichtungen – Fristen

Welche Einrichtungen müssen regelmäßig geprüft werden?	Wann muss geprüft werden?	Was ist die Rechtsgrundlage?	Wer darf prüfen?
Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel	Empfehlung: alle 4 Jahre (bei normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Tabelle 1 A Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGVA 3) • §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebssicherheitsverordnung 	„Befähigte Person“ Anforderungen gem. TRBS 1203 Teil 3 (Nachweis im Prüfbuch erforderlich)
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Empfehlung: jährlich, bei häufiger Nutzung alle 6 Monate	<ul style="list-style-type: none"> • Tabelle 1 B Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGVA 3) • §§ 2 Abs. 7, 3 Abs. 1, 4, 7, 10 Betriebssicherheitsverordnung 	„Befähigte Person“ Anforderungen gem. TRBS 1203 (Prüfnachweise erforderlich, Prüfplaketten empfohlen) Ggf. unterwiesene Personen entsprechend den Vorgaben der Informationschrift: Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, DGUV Information 203-049 (bisher: BGI/GUV-I 8524)
Feuerlöscher	Regelmäßig, mind. alle 2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • ASR 2.2 • „Maßnahmen gegen Brände“ • DIN 14406 „Feuerlöscher“ • DIN EN 3 „Feuerlöscher“ 	„Sachkundiger“ (Prüfplaketten erforderlich)
Tafelsysteme	Empfehlung: jährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Schultafeln, DGUV Information 202-021 (bisher: GUV-SI 8016) 	„Sachkundige“